

演练时间

2019.3.18

序号	姓名	部门	序号	姓名	部门
1	邢善	污水	16	刘卫东	污水
2	高飞	生产	17	王振刚	生产
3	何立海	生产	18		
4	孙伟伟	生产	19		
5	李春光	生产	20		
6	梁家鑫	生产	21		
7	王司利	生产	22		
8	赵优先	生产	23		
9	孙永升	修理	24		
10	葛安兴	生产	25		
11	崔维吉	电工	26		
12	张立霞	维修	27		
13	苏国金	仓库	28		
14	赵大成	污水	29		
15	陈洪林	生产	30		



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建




扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

演练总结

为了使公司全体员工了解消防基础知识，熟悉环保处置措施，提高安全防范意识，突发情况下如何妥善处置事故废水，增强自我保护能力，提高环保意识，掌握对突发事件的应急处理能力。

2019年3月18日，日照锦昌固体废物处置有限公司组织了一次调和油罐区泄露、火灾专项演练。

本次演练由公司领导担任现场总指挥，安环部刘卫实行应急指挥，负责消防环保演练的组织与指挥。演练工作组分为：巡检组、消防组、监护组、警戒组、维修组、环保处置组。

当天早9时，公司组织员工在调和油罐区前集合。演练按照预定的，有序、紧张地进行。最后，现场总指挥对此次现场处置演练做了总评，对于演练结果给了充分的肯定，表扬了员工们听从指挥、行动迅速，要求大家要进一步提高应急事故和救援能力。

一、取得的成绩

员工的安全意识有所提高，环保意思有所提升，对现场处置演练有了进一步了解。对应对突发事件的应急能力有所提高，对事故水的处置有清醒的认识。对今后应对突发事件能力有一定的提高。

演练前我部组织了消防预案演练培训以及环保知识培训，使现场人员掌握一定的消防知识，具备一定的环保知识，增强员工



扫描全能王 创建

在紧急情况下的应变能力，提高员工的环保意识，自我防护能力，学习了有关消防知识和消防器材的使用方法，学习了环保相关法律法规，并掌握消防逃生技能及注意事项等。

演练过程中，员工们的团队凝聚力得到了升华。应急领导小组的组织能力、指挥能力和应急应变能力也得到了锻炼。基本上达到了演练的目的。

二、不足之处

演练人员在火灾专项演练时表现不够积极，行动不够迅猛。演练中消防水枪由于连接不牢固松动掉落。少数员工安全意识不够强，责任心不强，演练不够认真。个别救援组负责人对本组组员对本次演练的重要性宣传力度不够，表现在行动缓慢、纪律松散、不够严肃。个别演练不够到位，演练不够真实，整体演练效果不是太好。

三、后续工作安排

公司员工和各级管理人员都必须密切配合处理突发事件，一旦接到处理突发事件的指令后，在确保自身安全的情况下要义不容辞的快速执行。不得以任何借口推托责任或拒绝执行。这样我们的公司才是一个大家庭，一个有战斗力和执行力的集体。因此安保部在今后的工作和应急活动中对以上的不足之处加以改进，进一步加强应急工作的培训宣传工作。增强应急预案的可行性。确保各救援组在今后紧急情况下的到位及时性以及在救援过程中如何确保救灾中人员和设备的安全。



扫描全能王 创建

	设备	数量	备注
应急器材			
1	正压式空气呼吸器	2套	已充装
2	安全防护带	3条	
3	吸油毡	200片	
4	化学防护服	10套	
5	救生衣	4套	
6	自吸过滤式防毒面具	24套	
7	消防隔热服	2套	
急救药箱			
1	医用剪刀	1	
2	医用镊子	1	
3	温度计	1	
4	云南白药胶囊	1	
5	绷带	3	
6	胶布	1	
7	碘伏	1	
8	医用棉球	4	
9	润湿烧伤膏	3	
10	热敷 (INSTANT HOT PACK)	1	
11	创可贴 (弹性舒适)	6	
12	冰敷 (ICE PACK)	1	
13	烧伤敷料	1	
14	纱布片	1	
15	吸血垫	2	
16	棉球	3	
17	棉签	2	
18	医用纱布块	4	
19	利尔康碘伏消毒液	2	
20	利尔康3%过氧化氢消毒液	1	
21	邦高急救呼吸器	1	
22	弹性绷带	1	
23	急救毯	1	
24	一次性使用医用橡胶检查手套	1	
25	烧伤敷料	1	



扫描全能王 创建

日照锦昌固体废物处置有限公司

废油泄露，火灾综合演练

二〇一九年三月



扫描全能王 创建

煤焦油罐区泄露，火灾综合演练

一、组织机构

总指挥：孙家让

副总指挥：陈磊

指挥：薛俊奎、刘卫实、陈洪晓、王龙刚

小组：警戒组组长：赵夫成带污水员工

抢险组：赵夫升带维修人员

监护组：拿灭火器监护

邢善/薛飞/梁家鑫（三班根据员工安排）

消防组：消防水带灭火

李春志/薛优喜/刘延海（三班根据员工安排）

后勤保障组：张立霞、崔周霞

消防泵房值班：崔伟吉（确保消防泵房正常）

解说员：黄孝菊

二、泄露演练

1. 泄露汇报

巡查员工发现废油发生泄露后及时用对讲机向当班班长汇报，班长接到汇报后立即向公司领导汇报，由孙总启动综合应急预案。公司领导到达现场后立即成立现场指挥部。

2. 泄露抢险

班组根据泄露位置立即成立抢险堵漏组，并安排监护组，警戒组。

3. 警戒

警戒人员接到命令后立刻组织无关人员撤离到安全位置，并疏散消防通道内的人员及设施，确保消防通道畅通。



三、火灾演练

1. 出现火情

抢险堵漏过程发生火情，现场指挥发现火情立即安排消防组，安排两个铺设消防水带，开消防栓等。

2. 火灾协调

现场指挥协调公司义务消防员对初期火灾现场进行扑救，撤离无关人员。

3. 厂内义务消防员赶到

赶到后4名义务消防员对临近煤焦油罐进行降温。2名抢险组对泄露点尝试关闭阀门。

5. 收集事故水

对于流淌火及事故水等采取相应的堵漏措施。

6. 公司后勤人员接到公司领导安排后及时赶赴现场，根据现场情况将应急器材搬到现场，配合抢救伤员，严重者立即送医院等。



扫描全能王 创建